

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Свердловской области

юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. ул. Шейнкмана, 84 тел. 346-10-56 E-mail: ooeppn-ugppn@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 362-42-52; tonid-ekaterinburg@mail.ru

Предписание N 87/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению -

детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по физическому развитию воспитанников № 113, заведующему

Абзаловой Ирине Гаптрашиговне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору майора внутренней службы Бастанжиева Владимира Евгеньевича № 87 от «25» января 2021 года в период с «29» января 2021 года по «17» февраля 2021 года старшим инспектором отделения надзорной НДиПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Барышниковым Д.К. проведена плановая выездная проверка на территории, в здании и помещениях МБОУ - детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 113, расположенной по адресу: г. Екатеринбург ул. Шарташская, 16 совместно с заведующим Абзаловой Ирине Гаптрашиговне

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Допускается эксплуатацию автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре срок службы которой более 10 лет. Произвести замену системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре автоматической установки пожарной сигнализации. | Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 1 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Нормы пожарной безопасности «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» НПБ 75-98 п. 9.2.5; РД 009-02-96, «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», п. 1.10, п. 1.12; Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и | 10.01.2022 | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>сигнализации. Нормы и правила проектирования», НПБ 88-2001, п. 12.9, п. 12.10, п. 12.12, прил. 12; Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», НПБ 110-03, п. 4;</p> | | |
|--|--|---|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Старший инспектор отделения НД и ПР
 (по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)
 ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
 УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Барышников Д.К.
 (должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)



" 17 " 02 2021 г.

Предписание для исполнения получило:

 (подпись)

 (должность, фамилия, инициалы)

" " " 2021 г.

Телефоны доверия:
 8 (499) 216-99-99 – МЧС России
 8 (343) 262-99-99 – Главное Управление МЧС России по Свердловской области

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Абзалова Инна Гаптрашитовна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022